

PARECER TÉCNICO DA CONCORRÊNCIA SESI/SENAI-DR/SE

N. 10/2020

Segue abaixo tabela com o parecer por item:
Para as empresas que estiverem de acordo com o exigido pelo edital, deverá permanecer o critério de menor preço.

ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
12	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 - 750V VERDE	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
17	CABO PP 3X2,5 MM2 - 750V	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - NO ITEM NORMAS BÁSICAS, NÃO É DO TIPO ST2 E CLASSE ENCORDAMENTO NÃO É 4 E 5.	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - NO ITEM NORMAS BÁSICAS, NÃO É DO TIPO ST2 E CLASSE ENCORDAMENTO NÃO É 4 E 5.
18	CAIXA BRANCA 4X2 SOBREPOR	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
105	LUVA SEM ROSCA PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1"	CANCELADO		
107	ABRACADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO E PORCA	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
108	ABRACADEIRA TIPO D 1"1/2, COM PARAFUSO E PORCA	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
111	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 20X20X10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
128	ELETRODUTO PVC RIG. 1"	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO	ATENDE A ESPECIFICAÇÃO

PELO FUTURO DO TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
130	CURVA PVC RÍGIDO 1"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
131	LUVA PVC RÍGIDO 1"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
140	ELETRODUTO PVC RÍG. 3/4"	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
141	CURVA PVC RÍGIDO 3/4"	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
142	LUVA PVC RÍGIDO 3/4"	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
144	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 3/4", COM PARAFUSO E PORCA	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
145	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 1", COM PARAFUSO E PORCA	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
146	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 1.1/2", COM PARAFUSO E PORCA	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
147	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 3", COM PARAFUSO E PORCA	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
148	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 3/4"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
149	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 1"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO

PELO FUTURO DO TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
150	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 1.1/2"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
151	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 3"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
152	ABRACADEIRA DE NYLON 10 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
153	ABRACADEIRA DE NYLON 30 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
154	ARRUELA LISA 1/4"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
155	BUCHA E PARAFUSO S6 FENDA PHS	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
156	BUCHA E PARAFUSO S8 FENDA PHS	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
157	BUCHA E PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA 1/4X70MM, S10 FENDA PHS	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
158	CABO PP 3X1,5MM ²	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - NO ITEM NORMAS BÁSICAS, NÃO É DO TIPO ST2 E CLASSE ENCORDAMENTO NÃO É 4 E 5.
159	CABO FLEXIVEL 2,5MM, 750 V (COR PRETO, VERMELHO)	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
160	CABO FLEXIVEL 2,5MM, 750 V (COR AZUL)	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
161	CABO FLEXIVEL 4MM, 750 V (COR PRETO, VERDE)	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
162	CABO FLEXIVEL 4MM, 750 V (COR PRETO, VERMELHO)	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
163	CABO FLEXIVEL 4MM, 750 V (COR AZUL)	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
164	CAIXA CPT 15 PVC 15X15, SOBREPOR BRANCO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
165	CAIXA DE INSPECAO EM PVC 200X200X300	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
166	CANALETA PVC 20X20X2000 SISTEMA X	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
167	CONDULETE MULTIPLO X 3/4", ALUMINIO COM TAMPA	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
168	CONDULETE MULTIPLO X 1", ALUMINIO COM TAMPA		CANCELADO	
169	CONDULETE MULTIPLO X 1.1/2", ALUMINIO COM TAMPA		CANCELADO	
170	SERRA COPO BI-METAL 1" (25MM)	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
171	SERRA COPO BI-METAL 3" (76MM)	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO

PELO FUTURO DO TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
172	SERRA COPO BI-METAL 3/4" (19MM)	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
173	SERRA COPO DIAMANTADA 32MM	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
174	CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚTIPOLO 3/4"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
175	CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚTIPOLO 1"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
176	CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚTIPOLO 1.1/2"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
177	CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚTIPOLO 3"		CANCELADO	
178	CURVA PVC RIG. 1.1/2"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
179	CURVA ACO GALVANIZADA 3/4"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
180	CURVA ACO GALVANIZADA 1"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
181	CURVA ACO GALVANIZADA 1.1/2"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
182	CURVA ACO GALVANIZADA 3"	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
183	DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, CLASSE A	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
184	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X50X300	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
185	ELETRODUTO PVC RIG. 1. 1/2"	NAO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERENCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
186	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3/4"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
187	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO





ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
188	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1. 1/2"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
189	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3"	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
190	Emenda Interna Tipo U para leito de Eletrocalha 100x50mm	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
191	ESPELHO PLANO 4x2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - NÃO É COMPATÍVEL COM CONECTORES E SIM MÓDULOS.
192	Fita isolante Antichamas, 19mm x 20 m	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
193	LUIVA DE EMENDA SEM ROSCA ACO GALVANIZADO 3/4"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
194	LUIVA DE EMENDA SEM ROSCA ACO GALVANIZADO 1. 1/2"	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
195	LUIVA DE EMENDA SEM ROSCA ACO GALVANIZADO 3"	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
196	LUIVA PVC RIG. 1. 1/2"	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO - DESCONHECEMOS ESSA MARCA E NÃO FOI ENCONTRADA REFERÊNCIA/SITE DE FABRICANTE PARA VALIDAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
197	MAO FRANCESA P/ ELETROCALHA DE 200X50 MM	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
198	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA ELETROCALHA PERFURADA	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
199	PARAFUSO CABECA CHATA PHS 3X12MM	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
200	PARAFUSO AUTO BROCANTE PHS	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
201	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHS 3x25mm	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
202	PLUG MACHO 2P+T, 10A	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO

PELO FUTURO DO TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	ELÉTRICA ALIANÇA	SÃO MARCOS	COMERCIAL NASCIMENTO
203	PLUG FEMEA 2P+T, 10A	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
204	TAMPA PARA ELETROCALHA DE 100X50MM	CANCELADO		
205	TOMADA 4X2, 2P+T 10A	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
206	TUBO DE SILICONE 300ML	NÃO COTOU	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
207	TUBO FLEXIVEL SEALTUBO 3/4" PRETO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
208	TUBO FLEXIVEL SEALTUBO 1" PRETO	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
209	TRENA LASER DE DISTÂNCIA 40 METROS	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO ESPECIFICOU O MODELO DO EQUIPAMENTO
210	NÍVEL A LASER C/ 2 LINHAS 2 PONTOS DE PRUMO	CANCELADO		
213	FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO À BATERIA 20V	NÃO COTOU	ATENDE À ESPECIFICAÇÃO	NÃO ESPECIFICOU O MODELO DO EQUIPAMENTO

Aracaju, 09 de setembro de 2020

Márcio Giovanni O. de Souza
GERENTE DE TI
SESI/SENAI/IEL

Henrique Mandt L. Figueiredo
INFRAESTRUTURA TI
SESI/SENAI/IEL

